

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У Марганецькому коледжі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» забезпечений безперешкодний доступ до приміщень першого поверху для осіб з особливими освітніми потребами.

Спуск від площі до головного входу коледжу обладнано двома пандусами з металевими поручнями, що розташовані з обох боків сходів.

Ширина пандуса – 1,2 м.

Висота пандуса – 50 см.

Вхід у приміщення закладу не потребує пандуса і є доступним для людей з особливими освітніми потребами. Дверні пройми дозволяють безперешкодно рухатися.

В наявності є кнопка виклику працівника у разі необхідності допомоги для людей з особливими потребами.

На першому поверсі коледжу розташовані – актові та спортивні зали, бібліотека коледжу з читальною залом, медичний пункт, комп'ютерний клас, приймальна комісія, навчальні аудиторії, лабораторії, майстерні коледжу.

Коридори на першому поверсі коледжу широкі, предмети інтер'єру не ускладнюють пересування осіб з особливими освітніми потребами

Умови для безперешкодного переміщення по закладу наявні лише на першому поверсі. Встановлення пандусів на сходах з 2-го по 4-й поверхи не можливий через архітектурні особливості будівлі.

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч.

Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень.

З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення – люмінесцентних ламп.

У закладі дотримується повітряно-тепловий режим. Приміщення обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища.

Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

Територія навколо будівлі підтримується в належному стані, є міні-парк, лавки для відпочинку студентів та викладачів.

Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.

Додаток: Акт від 22.11.2018 р. № 187

Директор коледжу



В.І. Іванова

« 22 » листопада 2018 р.

м. Марганець

Комісія в складі:

ВЕРТЕЛЕЦЬКОЇ Марини Вікторівни – заступника начальника управління праці та соціального захисту населення; член комітету доступності мало мобільних груп населення до об'єктів житлового, громадського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури;

ПЕТРУСЕНКО Вікторії Вікторівни – начальника відділу капітального будівництва управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради; член комісії по обстеженню технічного стану будівель та споруд;

СИТНИКА Анатолія Яковича – заступника директора КП «Центр комунальних послуг та комунального майна територіальної громади м. Марганця», член постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, будівництва, благоустрою та архітектури, член комісії по обстеженню технічного стану будівель та споруд;

АЛЕКСАШИНОЇ Людмили Олександрівни – головного спеціаліста відділу архітектури, управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради, секретаря комісії по обстеженню технічного стану будівель та споруд та комітету доступності маломобільних груп населення до об'єктів житлового, громадського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури

за листом директора Марганецького коледжу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Іванової В.І. провели обстеження улаштування заходів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до будівлі учбової частини коледжу.


На місці обстеження комісія встановила, що перед будівлею учбового корпусу коледжу поряд з сходами з південної та північної сторони улаштовані пандуси для мало мобільних груп населення. Пандуси облаштовані поручнями з обох сторін пандусу. Ширина пандусів складає 1,2 м, довжина: пандусу з південної сторони – 2,0 м з ухилом 1:12 при висоті сходів 30 см, з північної сторони пандус складає близько 5,0 м з ухилом 1:10 при висоті сходів 40 см. Пандус з північної сторони має майданчик для розвороту візка, що дозволяє вільно під'їжджати до вхідної групи учбового корпусу. Ширина зони для самостійного розвороту на 90-180° інваліда на кріслі-колясці складає 1,5 м.

Біля входу до учбового та адміністративної будівлі улаштована кнопка виклику персоналу коледжу. Кнопка улаштована на висоті 1,0 м від поверхні землі. Вхідна група не має порогів та сходиночок.


Вхідні двері до приміщення першого поверху шириною 2,0 м та на порозі висотою 2,0 см улаштований згладжений проїзд до приміщення.

Улаштування пандусу або ліфту на 2-4 поверхи корпусу технічно неможливо, в зв'язку з тим, що конструкцією учбового корпусу не передбачено ліфтові шахти та при улаштуванні пандусу на сходових клітинах будуть порушені вимоги Держаних будівельних норм та вимоги пожежної безпеки.


На основі вищесказаного, комісія вважає, що заходи для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до адміністративного та учбового корпусу Марганецького коледжу виконані відповідно до рекомендацій Координатора програми Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України «Безбар'єрна Україна» та переліку вимог для обстеження об'єктів будівництва житлового та громадського призначення,




В. Петрусенко



М. Вертелецька



А. Ситник



Л. Алексашина