

Відокремлений структурний підрозділ
«Марганецький фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

ІНСТРУКЦІЯ № 42
з протипожежної безпеки для студентів, які проходять практику у
навчально-виробничій майстерні
ВСП «Марганецький фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Марганець 2023

Відокремлений структурний підрозділ
«Марганецький фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

ІНСТРУКЦІЯ № 42
з протипожежної безпеки для студентів, які проходять практику у
навчально-виробничій майстерні
ВСП«Марганецький фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Загальні положення

1. Основними причинами, які можуть викликати пожежу є:
 - випадкова іскра, яка потрапила на горючі промислові відходи (промащене ганчір'я, папір та інші легкозаймисті матеріали);
 - паління в заборонених місцях;
 - коротке замикання в електромережах та електропроводах;
 - використання саморобних електронагрівальних приладів;
 - використання електронагрівальних приладів без надзору.
2. Для запобігання виникнення пожежі в НВМ необхідно:
 - робочі місця постійно тримати в чистоті і не залишати на робочих місцях легкозаймисті матеріали;
 - промащене ганчір'я після роботи прибирати в спеціальні ємкості;
 - горюче-змащувальні і інші легкозаймисті матеріали зберігати в металевих шафах під замком;
 - після закінчення роботи вимкнути електроосвітлення і всі електроприлади.
3. На випадок виникнення пожежі необхідно дотримуватись наступних правил:
 - коридори, проходи, основні і запасні виходи із приміщення повинні

утримуватись постійно вільними і не захарашуватись;

- всі двері службових і учбових приміщень, а також із слюсарної і верстатної майстерень повинні відкриватися назовні;

- пожежний інвентар та пожежні крани повинні бути справні і утримуватись в повній готовності. Місце знаходження пожежного інвентарю повинно бути позначене червоним кольором;

- пожежний інвентар в НВМ розташовується при виході із майстерні;

- електричні мережі і електрообладнання, що використовується в НВМ повинні відповідати вимогам діючих правил техніки експлуатації електроустановок;

- по закінченню роботи силові електромережі і мережі освітлення повинні бути вимкнутими, всі зібрані за день відходи і сміття повинні бути винесені із майстерень.

4. На випадок пожежі в НВМ передбачені такі протипожежні засоби (по слюсарному і верстатному відділенню окремо):

- вогнегасник ОП-9;

- ящик з піском;

- совок;

- ящик для промашених матеріалів;

- пожежний кран (знаходиться в коридорах біля майстерень);

- пожежний гідрант (знаходиться по вул. Лермонтова, між будівлями коледжу і спортивного комплексу «Надія».